

処理施設の維持管理に関する記録

1: 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 期間(2013年4月～2014年3月)

| 焼却施設名称 | 年月 | 2013年4月 | 2013年5月 | 2013年6月 | 2013年7月 | 2013年8月 | 2013年9月 |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 種類 | | | | | | |
| 1号焼却炉 | 廃油(KL) | 56.17 | 3.40 | 25.11 | 32.50 | 21.75 | 19.40 |
| | 廃アルカリ(KL) | 289.40 | 18.20 | 85.10 | 178.35 | 155.15 | 330.80 |
| 2号焼却炉 | 廃油(KL) | 110.37 | 121.60 | 125.44 | 124.48 | 97.51 | 137.65 |
| | 廃アルカリ(KL) | 748.70 | 763.20 | 664.50 | 756.25 | 597.35 | 690.60 |
| 5号ボイラー (焼却炉) | 廃油(kg) | 49,421 | 78,068 | 78,530 | 61,630 | 62,550 | 78,950 |

| 焼却施設名称 | 年月 | 2013年10月 | 2013年11月 | 2013年12月 | 2014年1月 | 2014年2月 | 2014年3月 |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 種類 | | | | | | |
| 1号焼却炉 | 廃油(KL) | 48.49 | 91.66 | 91.60 | 72.79 | 0 | 0 |
| | 廃アルカリ(KL) | 179.60 | 394.80 | 272.40 | 180.83 | 0 | 0 |
| 2号焼却炉 | 廃油(KL) | 129.11 | 123.27 | 104.59 | 102.02 | 115.00 | 127.90 |
| | 廃アルカリ(KL) | 642.28 | 596.90 | 408.42 | 475.42 | 610.60 | 760.00 |
| 5号ボイラー (焼却炉) | 廃油(kg) | 71,450 | 79,260 | 69,720 | 78,790 | 89,040 | 88,800 |

廃油・廃アルカリについては、事業所内で発生した廃棄物のみを焼却処理しています。

作成 金沢工場 環境保安課

作成日 2012/4/29

更新日 2014/4/2

処理施設の維持管理に関する記録

2:連続測定することとされている測定に関する事項

期間(2013年4月～2014年3月)

| 焼却施設名称 | 1号焼却炉 | 2013年4月度 | 2013年5月度 | 2013年6月度 | 2013年7月度 | 2013年8月度 | 2013年9月度 |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 燃焼中の燃焼ガスの温度 | 採取位置 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 採取位置 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 採取位置 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度 | 採取位置 | | | | | | |
| | 測定結果が得られた年月日 | | | | | | |
| | 測定結果 | | | | | | |

| 焼却施設名称 | 1号焼却炉 | 2013年10月度 | 2013年11月度 | 2013年12月度 | 2014年1月度 | 2014年2月度 | 2014年3月度 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 燃焼中の燃焼ガスの温度 | 採取位置 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 採取位置 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 採取位置 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度 | 採取位置 | | | | | | |
| | 測定結果が得られた年月日 | | | | | | |
| | 測定結果 | | | | | | |

作成 金沢工場 環境保安課

作成日 2011/4/29

更新日 2014/4/2

処理施設の維持管理に関する記録
 2: 連続測定することとされている測定に関する事項
 期間(2013年4月～2014年3月)

| 焼却施設名称 | 2号焼却炉 | 2013年4月度 | 2013年5月度 | 2013年6月度 | 2013年7月度 | 2013年8月度 | 2013年9月度 |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 燃焼中の燃焼ガスの温度 | 採取位置 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 採取位置 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 採取位置 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度 | 採取位置 | | | | | | |
| | 測定結果が得られた年月日 | | | | | | |
| | 測定結果 | | | | | | |

| 焼却施設名称 | 2号焼却炉 | 2013年10月度 | 2013年11月度 | 2013年12月度 | 2014年1月度 | 2014年2月度 | 2014年3月度 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 燃焼中の燃焼ガスの温度 | 採取位置 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 採取位置 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 採取位置 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度 | 採取位置 | | | | | | |
| | 測定結果が得られた年月日 | | | | | | |
| | 測定結果 | | | | | | |

作成 金沢工場 環境保安課
 作成日 2011/4/29
 更新日 2014/4/2

処理施設の維持管理に関する記録
 2: 連続測定することとされている測定に関する事項
 期間(2013年4月～2014年3月)

| 焼却施設名称 | 5号ボイラー(焼却炉) | 2013年4月度 | 2013年5月度 | 2013年6月度 | 2013年7月度 | 2013年8月度 | 2013年9月度 |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 燃焼中の燃焼ガスの温度 | 採取位置 | 燃焼室出口 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 採取位置 | バグフィルター入口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 採取位置 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 4/1～4/30 | 5/1～5/31 | 6/1～6/30 | 7/1～7/31 | 8/1～8/31 | 9/1～9/30 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度 | 採取位置 | | | | | | |
| | 測定結果が得られた年月日 | | | | | | |
| | 測定結果 | | | | | | |

| 焼却施設名称 | 5号ボイラー(焼却炉) | 2013年10月度 | 2013年11月度 | 2013年12月度 | 2014年1月度 | 2014年2月度 | 2014年3月度 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 燃焼中の燃焼ガスの温度 | 採取位置 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 | 燃焼室下段 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 採取位置 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 | チャンバー出口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 採取位置 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 | 煙突入口 |
| | 測定結果が得られた年月日 | 10/1～10/31 | 11/1～11/30 | 12/1～12/31 | 1/1～1/31 | 2/1～2/28 | 3/1～3/31 |
| | 測定結果 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 | 事業所内で閲覧可能 |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度 | 採取位置 | | | | | | |
| | 測定結果が得られた年月日 | | | | | | |
| | 測定結果 | | | | | | |

作成 金沢工場 環境保安課
 作成日 2011/4/29
 更新日 2014/4/2

処理施設の維持管理に関する記録

3: 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

期間(2013年4月～2014年3月)

| 焼却施設名称 | | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | 5号ボイラー(焼却炉) | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|---|-------------------|------------------|--------|--------|--|--|
| 冷却設備 & 排ガス 処理設備 | 方式 | 湿式処理 | 湿式処理 | 乾式処理 | | | | | | |
| | 処理フロー | 炉 ↓ クエンチャー ↓ チャンバー ↓ 減湿塔 ↓ ベンチュリースクラバー ↓ 煙突 | 炉 ↓ クエンチャー ↓ チャンバー ↓ 減湿塔 ↓ ベンチュリースクラバー ↓ 煙突 | 炉 ↓ 熱交換器 ↓ バグフィルター ↓ 煙突 | 熱回収用空気(熱回収時) ← | 外気取り入れ(必要時) ← | | | | |
| | ばいじんの除去を行った日 | ばいじんは、水溶性無機塩で貯留出来ない | ばいじんは、水溶性無機塩で貯留出来ない | 4月5日 | 4月16日 | 4月22日 | 5月6日 | 5月11日 | | |
| | | | | 5月13日 | 5月15日 | 5月23日 | 5月26日 | 6月2日 | | |
| | | | | 6月4日 | 6月8日 | 6月11日 | 6月15日 | 6月18日 | | |
| | | | | 6月21日 | 6月29日 | 7月1日 | 7月5日 | 7月11日 | | |
| | | | | 7月13日 | 7月18日 | 8月1日 | 8月6日 | 8月9日 | | |
| | | | | 8月23日 | 8月26日 | 8月30日 | 9月1日 | 9月4日 | | |
| | | | | 9月12日 | 9月26日 | 9月30日 | 10月3日 | 10月6日 | | |
| | | | | 10月8日 | 10月14日 | 10月17日 | 10月31日 | 11月6日 | | |
| | | | | 11月10日 | 11月14日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月30日 | | |
| | | | | 12月1日 | 12月5日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月17日 | | |
| | | | | 12月23日 | 1月20日 | 1月22日 | 1月24日 | 1月29日 | | |
| | | | | 2月2日 | 2月5日 | 3月3日 | 3月7日 | 3月10日 | | |
| | | | | 3月16日 | 3月26日 | 3月28日 | | | | |

作成 金沢工場 環境保安課

作成日 2011/4/29

更新日 2014/4/2

| 焼却施設名称 | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | 5号ボイラー(焼却炉) |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;">ばいじんの除去を行った日</p> | <p>ばいじんは、水溶性無機塩で貯留出来ない</p> | <p>ばいじんは、水溶性無機塩で貯留出来ない</p> | |

作成 金沢工場 環境保安課
作成日 2011/4/29
更新日 2014/4/2

処理施設の維持管理に関する記録
 4:ダイオキシン及びばい煙の測定に関する事項
 期間(2013年4月～2014年3月)

| 焼却施設名称 | | 1号焼却炉 | | 2号焼却炉 | | 5号ボイラー(焼却炉) | | |
|--------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 測定期間 | | 1年に1回 | | | | | | |
| 採取位置 | | 煙突入口 | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2013年6月13日 | | 2013年6月14日 | | 2013年6月17日 | | |
| 測定結果が得られた年月日 | | 2013年8月5日 | | 2013年8月5日 | | 2013年8月5日 | | |
| 測定値 | ①ダイオキシン | ng-TEQ/m3N | 0.000006 | | 0.001179 | | 0.000012 | |
| | ②ジベンゾフラン | ng-TEQ/m3N | 0 | | 0.001221 | | 0.00028 | |
| | ③コプラナPCBs | ng-TEQ/m3N | 0.00000015 | | 0.00006216 | | 0.000489 | |
| | ダイオキシン類(①+②+③) | ng-TEQ/m3N | 0.0000061 | | 0.0025 | | 0.00034 | |
| 測定期間 | | 6ヶ月に1回 | | | | | | |
| 採取位置 | | 煙突入口 | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2013年6月13日 | 2013年12月3日 | 2013年6月14日 | 2013年12月4日 | 2013年6月17日 | 2013年12月4日 | |
| 測定結果が得られた年月日 | | 2013年8月5日 | 2013年12月24日 | 2013年8月5日 | 2013年12月24日 | 2013年8月5日 | 2013年12月24日 | |
| ばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | mg/m3N | 0.7 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
| | 窒素酸化物 | ppm | 200 | 120 | 130 | 110 | 140 | 110 |
| | 塩化水素 | mg/m3N | <0.6 | <0.6 | <0.5 | <0.6 | 1 | <0.6 |
| | ばいじん | g/m3N | 0.02 | <0.006 | 0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.007 |

作成 金沢工場 環境保安課
 作成日 2011/4/29
 更新日 2014/4/2